

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Hager Electro S.A.S.
132 Boulevard d'Europe
67215 OBERNAI CEDEX
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationsschalter
Installation switch

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2009-10; EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
IEC 60669-1(ed.3);am1;am2
DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4):2005-10; EN 60669-2-4:2005
IEC 60669-2-4(ed.1)



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Produkt-Zertifizierungsstelle / Product
Certification

Aktenzeichen: 2096200-1610-0004 / 171523

File ref.:

Ausweis-Nr. 40036485

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-01-02

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Hager Electro S.A.S., 132 Boulevard d'Europe, 67215 OBERNAI CEDEX, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*
2096200-1610-0004 / 171523 / CC30 / ZI

Datum / *Date*
2013-01-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036485
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036485.

Installationsschalter
Installation switch

Typ(en) / *Type(s)*:

SBN...
SBR...
SBT...
SBB...

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V; 400V

Bemessungsstrom
Rated current

16AX; 25A; 32A; 40A; 63A

Schaltungsnummer
Switch pattern No.

1; 2; 3; 03

Bauart
Kind of construction

DIN 43 880 Baugröße 1
DIN 43 880 construction size 1

Anbringungsart
Method of mounting

Einbau auf Hutschiene nach EN 60715
Built in on top-hat-rail according to EN 60715

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Ausführung(en)

Serie DISTINGO.
Kurzschlussbeständig (Bedingter Kurzschlussstrom (Inc):
3kA für Design 16/32 und 6kA für Design 40/63).

Construction(s)

Series DISTINGO
Resistant to short circuit (conditional short-circuit (Inc):
3kA for Design 16/32 and 6kA for Design 40/63).

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40036485 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Hager Electro S.A.S., 132 Boulevard d'Europe, 67215 OBERNAI CEDEX, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*
2096200-1610-0004 / 171523 / CC30 / ZI

Datum / *Date*
2013-01-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036485
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036485.

Weitere Angaben siehe Anlage 1-2
*Further information see
appendix*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC30
Section CC30

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40036485

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Hager Electro S.A.S., 132 Boulevard d'Europe, 67215 OBERNAI CEDEX, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*
2096200-1610-0004 / 171523 / CC30 / ZI

Datum / *Date*
2013-01-02

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036485.
This supplement is part of the Certificate No. 40036485.

Installationsschalter *Installation switch*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Referenz/ <i>Reference</i> | Hager Polo Produkcja Sp. z o.o. |
| 30001727 | Ul. Fabryczna 10 |
| | PL-43-100 TYCHY |

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC30
Section CC30