

CENELEC-Zertifizierungs-Abkommen

CENELEC Certification Agreement · CCA · Accord de Certification du CENELEC

Mitteilung von Prüfergebnissen

Notification of Test Results

CCA/DE1 33889

Erzeugnis <i>Product</i>	Niederspannungs-Schaltgeräte-Kombinationen Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
geprüft im Auftrag von <i>tested by request of</i>	Hager Electro GmbH & Co. KG Im Hofgarten, 66131 Saarbrücken Deutschland
hergestellt in (Firma und Ort) <i>manufactured at (Name and place)</i>	Hager Electro GmbH & Co. KG Zum Gunterstal 6, 66440 Blieskastel Deutschland
Betriebsdaten und wichtige Merkmale <i>Rating and principal characteristics</i>	AC 400 V ; 63 A max. ; IP 30
Warenzeichen (falls vorhanden) <i>Trade mark (if any)</i>	HAGER
Typenbezeichnung <i>Model/Type ref.</i>	Series: Volta 3; Type: VH12..; VH24..; VH36..; VH48..; VU12..; VU24..; VU36..; VU48..
Zus. Information (falls erforderlich) <i>Additional information (if necessary)</i>	Unterputz-Einbau ; Hohlwand-Einbau flush mounting ; hollow wall mounting

Ein Muster dieses Erzeugnisses ist geprüft und als in Übereinstimmung mit der gültigen Norm
A sample of the product has been tested and found to be in conformity with the current standard

(HD/EN und gleichwertige nationale Norm – Nummer und Ausgabe)
(HD/EN and equivalent national standard – Number and edition)

EN 60439-1:1999 + A1:2004
EN 60439-3:1991+A1:1994+A2:2001

befunden worden, wie es aus dem Prüfbericht (Aktenzeichen/Nr. 404800-1494-0003/115888) hervorgeht.
as shown in the test report (reference no.).

D-63069 Offenbach am Main, 2009-03-30
Merianstrasse 28

Bearbeiter/Tel.: FG33/ Gretzki / gre-wah, -428
Aktenzeichen: 404800-1494-0003/115888
Internal reference

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Dr. Schipper

weitere Bedingungen siehe Rückseite
further conditions see overleaf